

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAZakres podstawowych obowiązków Wykonawcy.

I. Podstawowym obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymanie urządzeń i instalacji oświetlenia ulicznego w ciągłej sprawności technicznej i eksploatacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami (tj. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 23.04.2013 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych Dz.U. 2013 poz. 492) Prace eksploatacyjne mają być wykonywane tylko w dzień (przy braku napięcia), a podnośnik każdorazowo ustawiany ma być od czoła oprawy, tak aby prowadzone prace przy oświetleniu ulicznym nie stanowiły żadnego zagrożenia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie następstwa związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem tego obowiązku. W szczególności do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Wymiana zużytych oprawek żarówek i spalonych żarówek wraz z równoczesnym oczyszczeniem opraw i kloszy.
2. Wymiana rozbitych główek bezpieczników.
3. Wymiana izolatorów.
4. Wymiana spalonych bezpieczników.
5. Wymiana zabezpieczeń w lampach.
6. Wymiana przewodów w oprawach.
7. Wymiana dławików w lampach.
8. Wymiana dekli do lamp.
9. Wymiana przewodów w szafkach sterowniczych.
10. Wymiana uszkodzonych tabliczek słupowych.
11. Wymiana rozbitych żarówek, kloszy opraw, lub całych opraw.
12. Wymiana przepalonych styczników. Zegarów sterujących
13. Wymiana uszkodzonych przewodów i kabli oświetleniowych
14. Pionowanie pochylonych słupów oświetleniowych.
15. Uzupełnienie brakujących tabliczek ostrzegawczych na słupach.
16. Uzupełnienie napisów i znaków ostrzegawczych na słupach i rozdzielniach oraz ponumerowanie słupów.
17. Uzupełnienie ubytków farby na słupach i rozdzielniach.
18. Malowanie całych słupów oświetleniowych.
19. Wyłączanie oświetlenia ulicznego w sytuacjach awaryjnych, grożących bezpieczeństwu ludzi lub mogących spowodować inne nieprzewidziane zagrożenia oraz zabezpieczenie miejsc awarii do czasu naprawy.
20. Wykonanie oględzin urządzeń i instalacji oświetlenia ulicznego oraz ocena ich stanu technicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Stwierdzone zagrożenia, szczególnie w zakresie ochrony przeciwporażeniowej, należy usunąć natychmiast.
21. Sprawdzenie stanu urządzeń zabezpieczających i sterujących.
22. Zastrzegamy sobie prawo do zlecania innych prac związanych z utrzymaniem oświetlenia ulicznego
23. Do rozliczenia prac nie objętych szczegółową ofertą stosowanie obowiązujących stawek z bazy cenowej SEKOCENBUD
24. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii od momentu zgłoszenia w ciągu:
 - a) max 7 dni, w przypadku gdy nie świeci się pojedyncza oprawa,
 - b) max 12 godzin, gdy nie ma oświetlenia w obwodzie,
 - c) max 4 godziny, gdy oświetlenie jest nie wyłączone w godzinach dziennych.
 - d) w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia